

Factsheet “Événements festifs et marchés”

Ce document est une traduction de l'Association Afro-Pfingsten et se réfère à la version allemande du feuillet "Merkblatt Festanlässe und Märkte", qui fait foi.

Stadt Winterthur. 2019. « Merkblatt Festanlässe und Märkte ». Consulté le 10 septembre 2024. <https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/planen-und-bauen/wir-beraten-sie/brandschutz/brandschutz-feuerungen/brandschutz-feuerungen/merkblatt-festanlasse-und-markte.pdf/@download/file/Merkblatt%20Festanl%C3%A4sse%20und%20M%C3%A4rkte.pdf>.

1. Installations de grill et de cuisson

- Les appareils à gaz liquéfié doivent être installés à l'extérieur.
- Les installations de grill et de cuisson doivent être placées de manière à ne pas obstruer les voies de circulation ou d'évacuation.
- Elles doivent être positionnées de façon à éviter tout risque d'incendie ou de blessure.
- Les visiteurs à risque doivent être protégés par des dispositifs anti-contact.
- Une distance d'au moins 50 cm doit être maintenue des matériaux inflammables.
- Les réchauds, cuisinières à gaz et similaires doivent être posés sur des surfaces ignifuges. Une feuille d'aluminium ne suffit pas.

2. Installations de gaz liquéfié

- Les installations doivent être correctement montées.
- Pour les événements, un contrôle périodique annuel doit être effectué par un spécialiste certifié, avec certificat ou vignette.
- Les installations endommagées ou avec composants inappropriés ne doivent pas être utilisées.
- Les exploitants sont responsables du fonctionnement sécurisé de l'installation.
- Les bouteilles de gaz et conduites doivent être protégées du public et installées à l'extérieur.
- Les installations ne doivent pas être placées au-dessus de puits ou caniveaux (distance minimale de 1 m).
- Il est interdit de stocker du gaz liquéfié dans des pièces sous le niveau du sol.

3. Constructions de tentes

- Les tentes doivent comporter des ouvertures ou des sorties d'évacuation appropriées :
 - Jusqu'à 50 personnes : 1 sortie de 90 cm minimum.
 - Jusqu'à 100 personnes : 2 sorties de 90 cm minimum chacune.
 - Jusqu'à 200 personnes : 3 sorties de 90 cm minimum ou 1x 90 et 1x 120 cm.
- Pour plus de 300 personnes, d'autres exigences doivent être respectées, telles que l'éclairage de sécurité et la signalisation des issues. Les plans doivent être soumis à la police du feu pour approbation.
- Les bâches de tente doivent être fabriquées avec des matériaux résistants au feu (RF 2).
- Les issues de secours des bâtiments ne doivent pas être obstruées par les constructions de tentes.
- Les chauffages à flamme nue sont interdits pour chauffer les tentes.

4. Équipements d'extinction


- Des couvertures anti-feu et des extincteurs appropriés doivent être disponibles à proximité des installations de cuisson et de grill. Une couverture anti-feu de 120 x 180 cm et un extincteur à mousse de 3 kg sont jugés adéquats.
- Pour les tentes accueillant plus de 300 personnes, des extincteurs appropriés doivent être fournis.
- Les extincteurs doivent faire l'objet de contrôles réguliers conformément aux recommandations du fabricant.

5. Décorations

- Les décorations ne doivent pas mettre en danger les personnes ni obstruer les voies d'évacuation, la signalisation des sorties de secours ou l'accès aux équipements d'extinction.
- Les matériaux décoratifs doivent être de classe RF 2 (difficilement inflammables) et ne pas s'égoutter en brûlant. Les décorations en bois massif sont autorisées.
- Les matériaux facilement inflammables comme la paille ou les branches de sapin ne doivent pas être utilisés comme décorations.
- L'utilisation de dispositifs pyrotechniques nécessite une autorisation des pompiers et ne doit pas mettre en danger les personnes ou les biens.

6. Accès des pompiers (052 267 61 00, feuerwehr.winterthur@win.ch)

- Les accès doivent être dégagés pour permettre l'intervention rapide des services d'urgence à tout moment
- Les dispositions d'accès suivantes s'appliquent aux pompiers :



- L'intervention des pompiers et des autres services de secours doit être possible à tout moment et sans entrave. Les accès de secours doivent impérativement rester libres et les hydrantes, les postes d'incendie et autres doivent être disponibles à tout moment.
- Les pompiers professionnels peuvent effectuer des contrôles sur demande ou à l'improviste.
- En cas de doute, il convient de faire appel aux pompiers professionnels. Leurs instructions doivent être suivies.

7. Documents applicables

Les directives de prévention des incendies de la VKF (normes de protection contre l'incendie) de 2015 sont juridiquement contraignantes