



1 Couverture anti-feu (Min. 180 x 120cm)

Chaque stand de restauration (préparation alimentaire) doit avoir une couverture anti-feu.

2 Extincteur (6 kg Light Water ou CO2)


Chaque stand est équipé d'un **extincteur testé**. **TOUTES LES 3 années ou selon les instructions du fabricant.**



3 Base incombustible

Chaque stand doit être équipé d'une plaque de support incombustible, à condition que le support ne soit pas fait d'acier chromé ou de matériaux similaires.

Eternit ou plaque métallique, par exemple.



4 Passerelles d'accès aux bâtiments

Les passages doivent être dégagés en tout temps et ne doivent pas être bloqués.

L'espacement de 120 cm doit être respecté.



5 Test de tochers

Pour la mise en service de l'appareil, il faut disposer **d'un certificat d'essai valable** pour le réchaud à gaz! Les appareils avec vignette non valide ne sont pas autorisés. Les tuyaux de raccordement usés ou endommagés doivent être remplacés.

6 Feuerwehr

Die Stände dürfen nicht beliebig ausgebaut werden. Die Standgrößen müssen eingehalten werden.

Der Einsatz der Feuerwehr sowie weiterer Rettungsdienste muss jederzeit ungehindert möglich sein.

Rettungszufahrten sind zwingend freizuhalten und Hydranten, Löschposten und dergleichen müssen jederzeit zugänglich und einsatzbereit sein.



7 Chemin d'évacuation au stand de vente

Les voies d'évacuation dans de la tente ou le stand de vente doivent être libres et accessibles en tout temps.

La voie d'évacuation ne doit pas être bloquée ou obstruée par des éléments de montage exposés ou d'autres constructions.

9 Décorations du stand de vente

N'utilisez pas d'objets décoratifs enflammables.

Il n'est pas permis d'agrandir le stand avec des toits de pluie/soleil, des stands etc.



8 Installations électriques

Les installations électriques doivent être installées de manière qu'il n'y ait aucun danger pour les personnes et les êtres vivants. Enrouleurs de câble complètement déployés. (feux de câbles). N'utilisez pas de connecteurs ou de câbles défectueux. (y compris bandes enfichables).

Le cheminement du câble doit être correctement installé.

Ne branchez jamais plus de 2 barrettes de connexion ensemble.

Protéger les installations électriques contre l'humidité

Informations générales

Tous les éléments de sécurité mentionnés ci-dessus sont contrôlés par la direction du marché. En cas de réclamations, la direction du marché se réserve le droit de ne pas ouvrir le stand avant que les défauts n'aient été corrigés.